



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

安徽新特电气科技有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定,对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格,现予批准,并可使用以下标志和编号:



2026F052-34 号

经批准的计量器具新产品(名称、型号等):

序号	计量器具名称	型号	规格	准确度等级/最大允许误差/不确定度
1	SF ₆ 密度继电器	XT-MJ100	(-0.1~0.9) MPa	1.0 级
2	SF ₆ 密度继电器	XT-MJ100	(-0.1~0.5) MPa	1.0 级

-----以下空白-----

发证日期:

二〇二六年七月三日

发证机关(盖章):

